

Direzione AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO

Settore Tutela delle acque

DETERMINAZIONE NUMERO: 98 DEL: 23 MAR. 2016  
Codice Direzione: A16000 Codice Settore: A1604A  
Legislatura: 10 Anno: 2016

### Oggetto

Determinazione n. 66/A1604A del 3 marzo 2015 - rettifica errore materiale contenuto nelle "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche" costituenti parte integrante e sostanziale.

Premesso che:

in data 3 marzo 2015 è stata approvata la Determinazione n. 66/A1604A recante: **Approvazione delle "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche"**;

alla suddetta Determinazione sono allegate, per costituirne parte integrante e sostanziale, le "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche";

in premessa, il terzo capoverso riporta:

*"Nelle presenti Linee Guida gli impianti di sonde geotermiche sono stati suddivisi in:*

- a) piccoli impianti: con potenza termica o frigorifera utile inferiore o uguale a 30 kW;*
- b) grandi impianti: con potenza termica o frigorifera utile superiore a 50 kW. Sono comunque equiparati ai grandi impianti tutti gli impianti che necessitano di più di 10 sonde geotermiche verticali anche se di potenza termica o frigorifera utile inferiore a 50 kW (in caso di valori differenti si utilizza il valore maggiore)."*

per un mero errore materiale alla lettera a) è stata riportata la dicitura 30 kW anziché 50kW.

Tutto ciò premesso,

### **Il Dirigente**

vista la legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

## DETERMINA

di sostituire, per le motivazioni sopra riportate, il terzo capoverso della premessa delle "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche" che costituiscono parte integrante e sostanziale della Determinazione n. 66/A1604A approvata il 3 marzo 2016, con il seguente:

*"Nelle presenti Linee Guida gli impianti di sonde geotermiche sono stati suddivisi in:*

- c) piccoli impianti: con potenza termica o frigorifera utile inferiore o uguale a 50 kW;*
- d) grandi impianti: con potenza termica o frigorifera utile superiore a 50 kW. Sono comunque equiparati ai grandi impianti tutti gli impianti che necessitano di più di 10 sonde geotermiche verticali anche se di potenza termica o frigorifera utile inferiore a 50 kW (in caso di valori differenti si utilizza il valore maggiore)."*

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi degli articoli 12 e 40 del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Torino, li ..... **23 MAR. 2016** .....

I funzionari estensori

Maria Governa

Massimiliano Petricig

(Firmato in originale)

Il Dirigente del Settore

(Paolo Mancin)

(Firmato in originale)